Sonderfreigabe für die Marke Trevira CS®

Scheidegger Polyart GmbH
Hauptstrasse 44
4938 Rohrbach

Antrags-Nr.:	181755
Freigabedatum:	08.01.2019
Gültig bis:	08.01.2024
Artikel:	760
Einsatzgebiet:	Vlies
Flächengewicht (g/m²): **laut Kundenangabe**	100
Flächenzusammensetzung:	80% Trevira CS Type 270 / 20 % Bico Faser

Der geprüfte Artikel 760 mit der Antragsnummer 181755 erhält die Freigabe für die Marke Trevira CS® für den Einsatz im Innenraum.

Der vorliegende Artikel wurde nach DIN 4102 Teil 1, 6.2 geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Brandklasse DIN 4102-B1.

Trevira GmbH
(Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.)